



"USŁUGI PROJEKTOWE KAPUSTA RENATA"

ul. Wojska Polskiego 6/9

25-364 Kielce

tel +41/31 00 393

PP0ž

Alarm p.poz.

PZ

Termostat  
przeciwzamrożeniowy  
FROST  
Typ: TS01-COP

PFN

Presostat filtra  
nawiewu  
Typ: BECK 930.83  
50-500Pa

PFM

Presostat filtra  
wywiewu  
Typ: BECK 930.8  
50-500Pa

PWN

Presostat wentylator  
nowiewu  
Typ: BECK 930.83  
50-500Pa

PWM

Presostat wentylator  
wywiewu  
Typ: BECK 930.83  
50-500Pa

## INWESTYCJA ZMIANA CZYNNIKA GRZEWICZEGO W INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

**CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z WODNEGO NA ROZTWÓR GLIKOLOWY  
W BUDYNKU HALLI SPORTOWEJ „LEGIONOW” PRZY UL. BOCZNEJ 15 W KIELCACH**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1**

Szata automatyki centrali wentylacyjnej LAP\_NWZ

Obwody zabezpieczeń 24V AC

PROJEKTOWAL:	
AS.PROJEKTANTA	

RAFAŁ ROSTON  
ŁUKASZ BIBER

KI	SMK/0148/PW0E/04


NR PROJ.	01
NR RYS.	1A

04/2012	Uzn:
-6	AR

USZ	REW.
-----	------

BRANZA: IE + IA

FAZA

PW

