

Szafy sterownicze centr. wentylacyjnych (istniejące)

Połączenie z lokalną siecią informatyczną UTP 4x2x0.5 (przewód prowadzić w rurce winidurowej RL18 w przestrzeni międzystropowej)

Gniazdko sieci informatycznej

Komunikacja do pomieszczenia technicznego 2 BELBEN 2xAWG16 (przewód prowadzić w rurce winidurowej RL18 na ścianie)

Rzut pomieszczenia sterowni nr 2 (poziom piętra 1)

Szach instalacyjny do pomieszczenia sterowni nr 2 (poziom piętra 1)

Instalacja komunikacji prowadzona w przestrzeni międzystropowej

Komunikacja do pomieszczenia technicznego 2 BELBEN 2xAWG16 (przewód prowadzić w rurce winidurowej RL18 w przestrzeni międzystropowej)

umiejscowienie zbiornika podziemnego pod pompownię dł.x szer.x wys. 3,925x5,65x2,75m

"USLUGI PROJEKTOWE KAPUSTA RENATA"
ul. Wojska Polskiego 6/9
25-364 Kielce
tel +41/31 00 393

Temat

Zamiana czynnika grzewczego z wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali „Legionów" ul. Boczna 15"

Stadium **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

RYS. NR **IA-11**

Tytuł **Rzut poglądowy instalacji komunikacji**

Inwestor Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1
25-018 Kielce

projektował	mgr inż. Rafał Rostocki	uprawnienia: SWK/0148/PWOE/04	podpis:	DATA 04.2012
opracował	mgr inż. Łukasz Biber		podpis:	DATA 04.2012
sprawdził			podpis:	DATA 04.2012