


Moc [kW]				0,5	1,8	3,5	
Ilość szt.				2	2	1	
Nr technologiczny							
	Zasilanie z tablicy głównej	Kontrola obecności napięcia na szynach rozd.	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie	Gniazda ogólne	Gniazdo 3f	



Rozdzielnia TB1			
PI	5,8	kW	
Ps	4,0	kW	
Is	6,2	A	

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

NAZWA I ADRES OBIEKTU				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU				ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			
HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOCZNA 15				JERZY PARTYKA			
INWESTOR				TEL./FAX: 041-366-40-73 MOB. 512-297-198			
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH				e-mail: pprobjipartyka@neostrada.pl			
IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAW:	DATA	PODPIS		STADIUM	SKALA
PROJEKTOW:		inż. Józef Bologa	KI-210/89	09.2009		BUDOWL. - WYK.	
OPRACOWAŁ:						BRANŻA:	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:		inż. Edmund Nowok	KI-182/89	09.2009		ELEKTRYCZNA	E-5
PRZEDMIOT RYSUNKU							
Schemat tablicy TB1							