


Moc [kW]				1,0	0,6	1,8		1,8
Ilość szt.				14	6	2	2	3
Nr technologiczny								
	Zasilanie z tablicy głównej	Kontrola obecności napięcia na szynach rozd.	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie pomieszczeń	Gniazda ogólne	Gniazda WC	Gniazda biuro	



Rozdzielnia TB	
Pi	5,2 kW
Ps	4,0 kW
Is	18,0 A

NAZWA I ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOCZNA 15				P R A C O W N I A      P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTYKA UL. KLONOWA 55 d/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX: 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: pprob.jpartyka@konekstroda.pl			
INWESTOR MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH							
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAW:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA	
PROJEKTOWI:	inż. Józef Bologo	KI-210/89	09.2009		BUDOWL. - WYK.		
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	inż. Edmund Nowok	KI-182/89	09.2009		ELEKTRYCZNA	E-4	
PRZEDMIOT RYSUNKU							
Schemat tablicy TB							