



- WK1** WENTYLATOR Ww=50-70m³/h typ Silent -100 CDZ
praca sterowana czujnikiem ruchu (moc 8W,1x230V)
- WK2** WENTYLATOR Ww=100m³/h typ SILENT-200 CRZ
praca sterowana włącznikiem światła moc 16W,1x230V
- N - NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY TYP AMI (EA30)
- KK KRAJKA KONTAKTOWA MONTOWANA W DRZWIACH

UWAGI:

1. Wszystkie układy wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniach obudować płytami G-K
2. Dokładnie długości poszczególnych elementów wentylacyjnych dobrać na budowie
3. Przed wykonaniem przebiegów przewodów wentylacyjnych przez stropy, wykonawca powinien sprawdzić układ konstrukcyjny istniejących stropów i wykonać otwory między żebrowaniem. W zadanym wyrobie nie rozkładać żebra
4. W związku z powyższym odcinki proste kanałów wentylacyjnych dobrać na budowie po wykonaniu otworów przebiegowych.
5. Istniejący kanał czepny w obrębie wentylatorowni należy zdemonstrować i wykonać nowy zg. z częścią graficzną
6. Kanały wentylacyjne nowym, prowadzone w pomieszczeniach zaizolować matami z wełny mineralnej gr. 30mm z płaszczem z folii aluminiowej typu LAMELLA MAT
7. Kanały wentylacyjne wywiewne, prowadzone w pomieszczeniach pozostałością się bez izolacji.
8. Kanał powietrza świeżego, zaizolować matami z wełny mineralnej gr. 50mm z płaszczem z folii aluminiowej typu LAMELLA MAT
9. Istniejąca instalacja w pozostałych pomieszczeniach bez zmian

NAZWA I ADRES OBIEKTU				PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTYKA			
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOCZNA 15				UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE			
INWESTOR				TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198			
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH				e-mail: ppab.jpartyka@neostrada.pl			
IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA		
PROJEKTOW:	mgr inż. Krystyna Chodacka	KL-54/2002	08.2009		BUDOWL.-WYK.	1:100	
OPRACOWAŁ:		08.2009			BRANŻA:	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Danuta Warda	70/82			SANITARNA	S01	
PRZEDMIOT RYSUNKU				FRAGMENT RZUTU PODZIEMIA WENTYLACJA MECHANICZNA			