Projektowana pompownia
w studni o wymiarach:
2,5x2,0x25 m
wg odrębnego opracowania

Trasa przyłącza wody wg rys. nr 1

Trasa przyłącza wody
wg rys. nr 1

OZNACZENIA:

- W Dz90 PE — Projektowane przyłącze wody - trasa wg rys. nr 1
  Dz 90 x8,2 PE 100 SDR11 PN16
- W Dz90 PE — Projektowane przyłącze wody
  Dz 90 x8,2 PE 100 SDR11 PN16
- Z — Projektowana zasuwa wodoci ągowa DN 80
- SW — Projektowana studzienka wodomierzowa Ø1,20 m
- R.O. — Proj. rura ochronna na istn. kablach eN i sN

Inwestor:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ŻYTNIA 2 25–018 KIELCE		
Obiekt:	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY DO PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NAWODNIENIA MURAWY NA STADIONIE PIŁKARSKIM NA DZIAŁCE NR EWID. 60/100 PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 53 W KIELCACH		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY		
Projektował: upr.:	mgr inż. Danuta Warda 70/82 inst. sanit.		Data: 05.2016
Opracował: upr.:	mgr inż. Danuta Warda 70/82 inst. sanit.		Skala: 1:500
Sprawdził: upr.:			Rys. nr: 2
Tytuł rysunku:	MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA - II część		

G.VI.6642.958.2016
-2016
iej Czarnocki
a tworząca wydruk)