



LEGENDA:

1. Manometr tarczowy o zakresie 0 - 600 kPa
2. Kurek kulowy AH 2 DN40 "ZAWGAZ"
3. Zawór odcinający MAG 3 DN40
4. Reduktor DIVAL 50
5. Kurek kulowy AH 2 DN80 "ZAWGAZ"
6. Manometr tarczowy o zakresie 0 - 6 kPa
7. Szafka wentylowana z blachy stalowej 650x1350x350



P.W. „HOLDING” Sp. z o.o., 25-705 Kielce, ul. Krakowska 186
Tel.: 41 368-30-60, Fax: 41 368-42-52, holding@holding.pl

Opracował:	Jerzy Malus	–	08.2013		Faza oprac.: P.B.
Projektował:	mgr inż. Piotr Sobierajewicz	KL-381/94 KL-382/94	08.2013		Skala: 1:10
Sprawdził:	mgr inż. Adolf Przygodzki	66/69 KL-117/69	08.2013		
Objekt:	Kotłownia wodna gazowa 497 kW Kryta Pływalnia FOKA, Kielce, ul. Barwinek 31			Branża:	Gazowa.
Nazwa rysunku:	Instalacja gazowa. Punkt redukcyjny z głowicą szybkozamykającą MAG-3 DN40.				Nr rysunku: G-06