


Kotłownia wodna gazowa 497 kW
Kryta Pływalnia FOKA
Kielce, ul. Barwinek 31

- OZNACZENIA:
- ELEMENTY DO ROZBÓRKI
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE



RZUT POZIOMY
skala 1:50

Uwagi:
W pomieszczeniu kotłowni na istn. ścianach i stropie wykonać uzupełnienie/naprawy tynków, na nowej ścianie - nowe tynki cem.-wapienne gr. 1,5 cm.
Ściany w kotłowni wyłożyć glazurą do wys. 2,0 m, pozostałą część ścian pomalować 2-krotnie farbą emulacyjną.
Sufit pomalować 2-krotnie farbą emulacyjną.
W pomieszczeniu kotłowni wykonać posadzkę z płytek gres układanych na zaprawie M400.
Wszystkie przejścia rur i kanałów przez ściany wewnętrzne wypełnić masami zapewniającymi minimalną odporność ogniową EI60. Dla rur niepalnych stosować wypełniania HBI CFS-S ACR, dla rur palnych i przewodów elektrycznych CFS-S IS.

HOLDING P.W. „HOLDING” Sp. z o.o., 25-705 Kielce, ul. Krakowska 186 Tel.: 41 368-30-60, Fax: 41 368-42-52, holding@holding.pl			
Projektował:	mjr inż. Łuczek Kruk	08.2013	Faza oprac.:
Opracował:	mjr inż. Tomasz Jędracho	08.2013	P.B.
Sprawił:	mjr inż. Adolf Przygodziński	08.2013	Skala:
Objekt:	Kotłownia wodna gazowa 497 kW Kryta Pływalnia FOKA, Kielce, ul. Barwinek 31		Branda:
Nazwa rysunku:	RZUT POZIOMY		Nr rysunku:
			B-02